

COMUNI INTERESSATI:


ROCCABASCERANA
ARPAISE
CEPPALONI



Segnalazione a cura
della Gestione Esercizio

Segnalazione Guasti

Si comunica che causa rottura condotta adduttrice in ghisa $\varnothing 400$ in agro dei Comuni di Lapio e di Chiusano, siamo costretti ad effettuare delle manovre al fine di garantire i livelli minimi delle portate distribuite nelle ore diurne. Potranno verificarsi, pertanto, disfunzioni nell'erogazione idrica avvertibili soprattutto dalle abitazioni ubicate nei punti alti del territorio. Inoltre, per consentire il recupero dei serbatoi comunali, verranno effettuate chiusure notturne dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno successivo. Il ripristino delle portate (salvo complicazioni) è previsto nella giornata di venerdì 17.11.2017.



ALTO CALORE SERVIZI SpA

Corso Europa, 41 - 83100 Avellino
tel. 08257941 - fax 082531105
www.altocalore.eu

© *Gestione Digitalizzazione*